

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

CARRERA DE ELECTRÓNICA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN Y AVIÓNICA

"IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULO DIDÁCTICO CON EL PLC S7-1500 MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS EN EL LABORATORIO VIRTUAL DE INSTRUMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS"

AUTOR: AIMARA GUANIN DIEGO PAUL

LATACUNGA, MAYO 2017

PLANTIAMENTO DEL PROBLEMA

- El laboratorio de Instrumentación Virtual, cuenta con PLC S7-1200 este controlador es modelo de aplicación, sistemas de automatización que requieran funciones simples o avanzadas para lógica. Lo cual se actualizara con un PLC S7-1500 PN1.
- Los avances tecnológicos dentro de la Industria exigen profesionales aptos para desenvolverse eficientemente, los cuales puedan desarrollar sistemas automatizados acorde a las necesidades empresariales.
- En consecuencia se da el requerimiento de realizar prácticas de implementación y simulación de procesos con equipos y software de última tecnología como es la utilización de controles de entradas/salidas analógicas del SIMATIC S7-1500 PN1; para poder alcanzar destrezas, habilidades mediante el desarrollo de prácticas en los estudiantes.

OBJETIVOS

> **OBJETIVO GENERAL:**

Implementar un módulo didáctico con el PLC S7-1500 mediante la elaboración de guías de laboratorio para prácticas de entradas y salidas analógicas en el laboratorio virtual de instrumentación de la Unidad de Gestión de Tecnologías.

> OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Investigar las características, principios de funcionamiento del SIMATIC S7-1500 y el software necesario para la programación industrial.
- Desarrollar guías de laboratorio para controlar las entradas/salidas analógicas en el SIMATIC S7-1500.
- Realizar pruebas de funcionamiento de entradas y salidas analógicas del SIMATIC S7-1500 mediante los procedimientos indicados en las guías de laboratorio para prácticas de los estudiantes.

PLC S7-1500



Display.

Tensión de alimentación 24 V DC.

Ahorro de espacio gracias a la libre disposición de los módulos.

Tiempo de procesamiento para operaciones de bits, 60 ns.

STEP 7 TIA Portal puede ser configurado / integrado a partir de la versión V13 SP1 Update 4.

COMPONENTES



CONECTOR FRONTAL

MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS



MEDICIONES Y RANGOS DE CANALES

TIPOS DE	RANGO DE MEDIDA	CANALES
MEDIDA		
<u>Voltaje</u>	0 a 10 V 1 a 5 V ±5 V ±10 V	0 a 3
<u>Corriente</u>	0 a 20 mA 4 a 20 mA ±20 mA	0 a 3
<u>Resistencia</u>	150 Ω 300 Ω 600 Ω	4
<u>Resistor térmico</u> <u>RTD</u>	Pt 100 Estándar / Clima Ni 100 Estándar / Clima	4



GUIAS PRACTICAS

Conexión de la PT-100 utilizando la entrada analógica canal4

MATERIALES

- Software TIA Portal V13
- PLC S7-1500
- Cable de conexión
- Pt-100
- Cable RJ45
- Cables multipar
- Destornillador



GUIAS PRACTICAS

Conexión de la PT-100 utilizando la entrada analógica canal4

Configuración del canal 4

AI 5/AQ 2_1 [M	Nodule]		🔍 Propied	ades 🚺 Infor	mación	追 🗓 Diagnóstico		י ≡ ע
General	Variable	es IO 🛛 🤇	Constantes de sistema	a Textos				
Canal 1	^		Tipo de medición:	Termorresistencia				*
Canal 2			Rango de medición:	Pt 100 estándar			-	
Canal 3		Coe	ficiente de temperatura:	Pt 0.003851			-	
Canal 4								
▼ Salidas			Unidad de temperatura:	Grados Celsius				
Canal O	≡,		Filtrado:	Media				
Canal 1			rittado.	IVIEUTO			•	
Direcciones E	/s							
ID de hardwar	re 📃	Alar	mas de proceso					
	~							*

Conexión de la PT-100 utilizando la entrada analógica canal4

Programación del segmento 1



Conexión de la PT-100 utilizando la entrada analógica canal4

Diagrama de conexión







Conexión de la PT-100 utilizando la entrada analógica canal4

Activación de observación y visualización de variación de temperatura.

GUIAS PRACTICAS

Medición de corriente de la salida de transmisión del módulo de Nivel S18UIA Marca BANNER utilizando entradas analógicas.

MATERIALES

- Software TIA Portal V13
- PLC S7-1500
- Cable de conexión
- Módulo de nivel S18UIA Marca BANNER
- Cable RJ45
- Cables multipar
- Multímetro
- Desarmador plano pequeño

Con	figura	ación del ca	nal 0				20mA 2764 4mA 0	8
AI 5/AQ 2 1 [M	lodule]	Propied	ades †i Info	mación 🗿 🖪 Diagnósti			Escalamie	ento
General	Variables IO	Constantes de sistema	Textos				Rago de Entrada	
General	^	Medición				^	27648	_
Canal 0 Canal 1		Tipo de medición:	Intensidad (transd	uctor de medida a 4 hilos)				
Canal 2		Rango de medición:	420		mA▼			
Canal 3		Coeficiente de temperatura:					0	
Canal 4								
Canal O		Unidad de temperatura:						
Canal 1		Filtrado:	Medio		•			
Direcciones E/S	;						4mA	20mA Rango 25
ID de hardware	~	Alarmas de proceso				*		comente

Calibración Módulo de nivel S18UIA Marca BANNER

Programación Segmento 1

Programación Segmento 2

Diagrama de conexión Entradas

Conexión canal 0 y PLC

Conexión canal 0 y PLC

Activación de observación y visualización de variación de nivel.

Nivel alto

	[2] 프라이 프라이 바이 카이드카 프레이지	에 비행되었는 것이 말할 것이다.	
	Valor entero PLC	Nivel	Corriente
Alto	27648	18cm	20mA
Medio	13824	13cm	12mA
Bajo	0	8cm	4mA

GUIAS PRACTICAS

Generación de voltaje y corriente utilizando salidas Analógicas

MATERIALES

- Software TIA Portal V13
- PLC S7-1500
- Cable de conexión
- 2 multímetros
- Cable RJ45
- Cables multipar
- Destornillador

Configuración de salidas canal 0 y canal 1

Salida Canal 0

	nouurej			s Propiedades	- mormacio	n 🗓 🖸 Diagnostico			
General	Variables IO	C	Constantes d	le sistema 🛛 T	extos				
Canal 2	~		Salida						^
Canal 3									
Canal 4				Tipo de salida:	Intensidad		•		
▼ Salidas		•		Rango de salida:	0.20		mA 🔻		
Canal O			Descrif	crop de la cou	Decements				≣
Canal 1			кеассіс	on a STOP de la CPU:	Desconectar				
Direcciones E	/s			Valor sustitutivo:					_
ID de hardwa	re 🔤								*
	~	<						>	

🐮 Información 🕜 🕕 Diamafatica

Dropiodadoo

AI 5/AQ 2_1 [Module]			Richard Propiedades	🗓 Informació	n 追 🗓 Diagnóstico			•
General Variables IC)	Consta	ntes de sistema	Textos				
Canal 2	^	Sa	lida					^
Canal 3								
Canal 4	_		Tipo de salid	a: Tensión		-		
▼ Salidas	4		Rango de salid	a- 0.10		V		
Canal 0								≡
Canal 1	_		Reacción a STOP de la CP	U: Desconectar		-		
Direcciones E/S			Valor sustitutiv	/o:				
ID de hardware	Ц.							*
	~	<					>	

Programación Segmento 1

	Valores enteros	Intensidad(mA)	Voltaje(V)
Table de velores	PLC		
Tabla de valures	27648	20	10
	13824	10	5
	6912	05	2.5
	3456	2.5	1.249
	0	00.00	0.00

Activación de observación y visualización de corriente y voltaje generada por la variación de numérica del PLC.

